



Certificado de Conformidad

Esquema de certificación de productos 5

Certificate No. 31198-01-23-INT

Este certificado se aplica a los productos

Dispositivos de advertencia

con denominación y/o designación de tipo

AS270, AS271, AS272, AS273, AS210N, AS210N-L

Puesta en el mercado por

Carrier Fire & Security B.V.

Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, The Netherlands

Producido en la planta de fabricación por

Thunderous Sounders Electronic Co. Ltd.

No.21, Kai Fa 3rd Road, Pao An Industrial Area, Ren De District, Taiwan

El presente certificado atestigua que todas las disposiciones relativas a la evaluación y a las prestaciones descritas en la norma

EN 50131-4:2009

y que el producto o productos cumplen todos los requisitos prescritos.

Este Certificado es válido hasta el 2027-01-06

Høvik, Norway 2023-01-06

For Applica Test & Certification AS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jan Rune Pedersen'.

Jan Rune Pedersen, Certification Manager



Notice: The certificate is subject to terms and conditions overleaf. Any significant changes in design, construction of certified product and/or significant changes in production process may render this certificate invalid.

Applica Test & Certification AS, Veritasveien 1, 1363 Høvik, Norway. www.applica.no

Historial del Certificado		
Revisión	Revisión	Revisión
–	Emisión Inicial	2023-01-06

Productos cubiertos por el presente Certificado		
Nombre del Producto	Nombre del Producto	Nombre del Producto
AS270	Dispositivos de advertencia Sirenas de interior	EN 50131-4:2019 EN 50131-1:2006/A1:2009/ A2:2017/A3:2020 EN 50130-4:2011/A1:2014 EN 50130-5:2011
AS271		
AS272		
AS273		
AS210N		
AS210N-L		

Nombre del producto	Clase ambiental/grado de seguridad	Clase ambiental/grado de seguridad
AS270	II/2	-
AS271	II/2	-
AS272	II/2	-
AS273	II/2	-
AS210N	II/3	-
AS210N-L	II/3	-

Documentos revisados	
ID del documento	Descripción
20325 rev 01	EN 50131-1:2006+A1:2009 EN 50131-4:2009 EN 50130-4:2011
2010-3566 rev 01	EN 50131-1:2006+A1:2009, EN 50131-4:2009 EN 50130-5:1998
FB-ZERT-PRO-39e Mexico	FPC Audit report
200801490 Taiwan	FPC Audit report

Términos y condiciones

El certificado está sujeto a los siguientes términos y condiciones:

- El certificado sólo es válido para los productos mencionados anteriormente.
- Los productos deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones de instalación y funcionamiento del fabricante.
- El certificado sigue siendo válido si se realizan satisfactoriamente auditorías semestrales de control de la producción en la fábrica.
- Se ha comprobado que los productos enumerados en este certificado cumplen los requisitos de las normas ISO/IEC 17065:2012 e ISO/IEC 17067:2013 para el sistema de certificación de productos 5.

Lo siguiente puede invalidar este Certificado:

- Cambios en el diseño, la construcción y/o el software de los productos.
- Cambios significativos en el plan o los planes de fabricación
- Cambios en los métodos de ensayo o en los requisitos de control de producción de la fábrica incluidos en la norma o normas utilizadas para evaluar el rendimiento de las características declaradas.

Fin del certificado